



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglicl@mail.ru

Предписание N 6/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению
Средней общеобразовательной школе № 4,
директору Масловой Алевтине Львовне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору № 6 от 19.01.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 10 мая 2018 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 4 (МОУ СОШ № 4), расположенного по адресу: 152610, Ярославская область, г. Углич, Ярославское, д. 10а. Проверка проведена в присутствии Масловой Алевтины Львовны – директора МОУ СОШ № 4.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едпи- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Проходы и лестницы, служащие для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел, здания оборудовать аварийным эвакуационным освещением.	ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее-ППР в РФ 2021), п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1).	01.08.2021	
2	Дежурный персонал обеспечить сред-	п. 30 ППР 2021	01.08.2021	

	ствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 шт. на каждого дежурного.		
3	Провести капитальный ремонт шлейфов автоматической пожарной сигнализации в связи с изношенностью изоляции (сопротивление изоляции 0,4 мОм, при наименьшем допустимом значении 0,5 мОм).	ст.2 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г., п.9.2.3 ГОСТ Р 50776-95, п.1.8.37 табл. 1.8.34 ПУЭ, протокол измерения сопротивления изоляции №11 от 25.02.2019г.	01.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору



(подпись)

Колчин А.Н.

«19» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Маслова А.А.
(подпись)

Маслова А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.